

Wrocław, 17.05.2019



**WROCŁAWSKIE  
INWESTYCJE**

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

**Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ w postępowania nr ZP/29/PN/2019 pn. 04740 „Budowa chodników i przejść dla pieszych w ciągu ul. Swojczyckiej i Ludowej we Wrocławiu”

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ.

**Pytani nr 8**

Dot. ORD. Opinia ZDIUM z dnia 19.11.2018r. zawiera informacje o konieczności doprojektowania pewnych elementów m.in. słupków city. Projekt ORD jest natomiast z 09.2018r i nie uwzględnia tych uwag, tak samo jak przedmiar robót. Prosimy zatem o udostępnienie projektu ORD i przedmiaru robót zaktualizowanych o opinie ZDIUM.

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Wydział Inżynierii Miejskiej nie podtrzymał opinii ZDIUM dot. dodatkowych elementów, m.in. słupków typu City. Chodniki zabezpieczono przed parkowaniem poprzez wykonanie zieleni okrywowej bądź opaski z krawężnikami naprzemiennie wyniesionymi i wtopionymi, zgodnie z rysunkiem D-01 Plan sytuacyjny projektu wykonawczego branży drogowej.

Pismo nr DWD-416/19/WLIST

**Pytanie nr 9**

Dot. ORD. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. frezowania istniejącego oznakowania poziomego zgodnie z zapisem pkt. 6 w projekcie ORD.

**Odpowiedź na pytanie nr 9 (Zmiana nr 7)**

Zamawiający informuje, że uzupełnia przedmiar o pozycję dot. usuwania oznakowania poziomego oraz publikuje na stronie [www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl) zmieniony przedmiar robót ( załącznik nr 7 do IDW – kosztorysy ofertowe).

**Pytanie nr 10**

Dot. ORD. Prosimy o korektę ilości słupków przeszkodowych U-5a, ponieważ na projekcie ORD jest 5 szt.

**Odpowiedź na pytanie 10 (Zmiana nr 8)**

Zamawiający informuje, że koryguje w przedmiarze liczbę słupków przeszkodowych U-5a i publikuje na stronie [www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl) zmieniony przedmiar robót.

**Pytanie nr 11**

Dot. ORD. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. montażu azyli dla pieszych z elementów prefabrykowanych.

**Odpowiedź na pytanie nr 11 (Zmiana nr 9)**

Zamawiający informuje, że publikuje na stronie [www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl) zmieniony załącznik nr 7 do IDW – Kosztorysy ofertowe.

**Pytanie nr 12**

Dot. ORD. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. wykonania oznakowania poziomego



koloru czerwonego na przejściach dla pieszych (skrzyżowanie Swojczycka/Ludowa).

**Odpowiedź na pytanie nr 12 (Zmiana nr 10)**

Zamawiający informuje, że przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Swojczyckiej i ul. Ludowej są wykonane z kostki betonowej - znak P-10 jest wykonany z kostek.

**Zmiana nr**

**Zamawiający informuje, że zmienia termin:**

- składania ofert na 23.05.2019 godzina 11:30


- otwarcia ofert na 23.05.2019 godzina 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

  
z up. Prezesa Zarządu  
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Kierownik Działu  
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk